

รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Honeywell รุ่น F57A จำนวน 8 เครื่อง

1. หมายเลขเครื่อง 12390020 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-013
2. หมายเลขเครื่อง 12390014 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-014
3. หมายเลขเครื่อง 12390016 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-015
4. หมายเลขเครื่อง 12390019 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-016
5. หมายเลขเครื่อง 13270009 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-020
6. หมายเลขเครื่อง 13270020 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-021
7. หมายเลขเครื่อง 13270019 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-022
8. หมายเลขเครื่อง 13270003 หมายเลขครุภัณฑ์ 4140-006-023

โดยบำรุงรักษา 2 งวด ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2562

1. งวดที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
2. งวดที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

มีรายละเอียดการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ ดังนี้

1. ถอดชุดแผงกรองฝุ่นหยาบ (Pre Filter) และชุดแผงเก็บฝุ่นละเอียด (Electrical Cell) ออกมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมีที่ใช้ล้างทำความสะอาด (Alkaline Detergent TM-44 Solution) ด้วยวิธี

1.1 ถัดล้างด้วยน้ำเพื่อทำความสะอาด Pre Filter และ Electrical Cell

1.2 แขนชุด Pre Filter และ Electrical Cell ลงในน้ำยา Alkaline TM-44 ด้วยส่วนผสมเข้มข้น เพื่อละลายคราบสกปรกที่ติดฝังอยู่ในชุด Pre Filter และ ชุด Electrical Cell

1.3 แบลงพื้นผิว Pre Filter และชุด Electrical Cell ด้วยแปรงอ่อน

2. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าทั้งระบบการทำงานของเครื่อง

2.1 ตรวจสอบการทำงานของชุด Power Supply

2.2 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Test Button, Performance Switch ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ปกติ

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการทำงานและสภาพเครื่องสุดท้ายเพื่อพร้อมใช้งาน

4. กรณีเครื่องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถเรียกช่างโดยไม่เสียค่าบริการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ : ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....พรพิมล ชุ่มบุญชู.....ผู้จัดทำขอบเขตของงาน

(นางสาวพรพิมล ชุ่มบุญชู)