

ส่วนพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการทำงานตู้ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า (MDB)

อาคารศูนย์อำนวยการพัฒนานวัตกรรม

รายละเอียด

- |   |          |     |
|---|----------|-----|
| 1. คาปาซิเตอร์  | จำนวน 24 | ตัว |
| -ขนาด 15 กิโลวาร์ 440 โวลท์   |          |     |
| 2. พัดลมระบายความร้อน พร้อมแผ่นกรองฝุ่น   | จำนวน 2  | ชุด |
| -ขนาด 6 นิ้ว 220 โวลท์เอซี  |          |     |
| 3. ฟิวส์กำลัง   | จำนวน 10 | ตัว |
| -ฟิวส์ใบมีด   |          |     |
| -ขนาด 80 แอมป์ 220 โวลท์  |          |     |
| 4. หลอดไฟแสดงสถานะ  | จำนวน 12 | ตัว |
| -หลอด LED   |          |     |
| -ขนาด 220 โวลท์   |          |     |
| 5. อุปกรณ์ควบคุมค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์   | จำนวน 1  | ตัว |
| -ใช้ควบคุมค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์แบบ 12 สเต็ป   |          |     |
| 6. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าเกิน   | จำนวน 1  | ตัว |
| -ใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์   |          |     |
| 7. คาน – เสา สำหรับติดตั้งคาปาซิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  | จำนวน 1  | ชุด |
| 8. รายละเอียดอื่นๆ  |          |     |
| 8.1. พัสดุที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บหรือเสื่อมสภาพหรือมีสภาพชำรุดและต้องใช้งานได้ |          |     |

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 60 วัน

วงเงินที่จะจ้าง


153,426.23 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์)


ราคากลาง


153,426.23 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาต่ำสุด โดยพิจารณาจากราคารวม

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายผดุง สุขเกษม)

  
.....กรรมการ  
(นายวัชร อัยฎาฐโชตินันท์)

  
.....กรรมการ  
(นายชานนท์ พบวารี)