

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง แขนงคลองคายเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง
  - 1.1 เครื่องปรับอากาศมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (BTU) หรือดีกว่า
  - 1.2 ราคาเครื่องปรับอากาศต้องรวมค่าติดตั้งและค่ารีดออนเครื่องปรับอากาศเดิม และหลังการติดตั้งต้องทำงานได้สมบูรณ์
  - 1.3 เครื่องปรับอากาศสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดานได้
  - 1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งคู่ ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน และยี่ห้อเดียวกัน
  - 1.5 เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ
  - 1.6 มีระบบหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
  - 1.7 มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  - 1.8 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
    - 1.8.1 สวิตซ์สำหรับ ปิด/เปิด 1 ตัว
    - 1.8.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - 1.8.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
  - 1.9 ผ่านการรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ มอก. 2134-2553 เป็นอย่างน้อย
  - 1.10 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 เป็นอย่างน้อย
  - 1.11 ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1..... ประธานกรรมการ

(นายนคร บริพันธ์มงคล)

2..... กรรมการ

(นายภาณุภูมิ แสนทอง)

3..... กรรมการ

(นายดำรงเกียรติ เพ็ชรดี)