

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการจ้างติดตั้งแผงกันตกอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ลักษณะงาน

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการพุดตกจากที่สูง

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. วัสดุที่ใช้ในการจัดทำแผ่นกันตก เป็นแผ่นอะคริลิกใสความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร

2. เจาะรูบนแผ่นอะคริลิก เป็นโลโก้ PCMC (เอกสารแนบ 1) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร

3. ตกแต่งแผ่นอะคริลิกโดยใช้สติ๊กเกอร์ผ้าติดกระจกพร้อมไตคท์ (เอกสารแนบ 1)

4. ขนาดของแผ่นอะคริลิกตามรายละเอียดผังหน้าต่าง ตั้งแต่ชั้น 10 -15 (เอกสารแนบ 2 - 9)
(ข้อมูลขนาดดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน 10 เซนติเมตร)

5. บริษัทต้องทำการวัดขนาดก่อนการผลิตทุกบาน พร้อมนำเสนอกรรมการก่อนการติดตั้ง

งานติดตั้ง

1. ทำโครงเสริมกึ่งกลางหน้าต่างด้วยวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียม สีบรอน ขนาด 2.5 (กว้าง) x 5 (สูง) เซนติเมตร ความหนาของอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 1.5 – 2 มิลลิเมตร (เอกสารแนบ 10)

2. บริษัทต้องทำการผลิตพร้อมติดตั้งตามตำแหน่งที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานกำหนด

เงื่อนไขเฉพาะ

1. บริษัทที่ติดตั้งต้องรับประกันวัสดุ และรายละเอียดวัสดุที่ติดตั้ง รวมทั้งรับประกันงานทุกชิ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน