

## เอกสารประกอบแบบเพิ่มเติม

1. ยกเลิกแบบรูปรายการ หน้า 19-1 -1a ให้ใช้แบบรูปรายการ หน้าแบบแสดงเฟอร์นิเจอร์ห้องพยาบาลแทน
2. ยกเลิกแบบรูปรายการงานพื้น งานกระเบื้องยาง งานบัวพื้นกระเบื้องยางทั้งหมด
3. ในกรณีครุภัณฑ์หรือบัวอิน ที่ติดตั้งไปปิดกั้นงานระบบเดิม เช่น ปลั๊กไฟ สาย Lanของศูนย์การแพทย์ฯ ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะช่องหรือย้ายงานระบบเดิมไปติดตั้งในจุดอื่นที่สมควร ให้งานได้จริงและสะดวก แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนมีการเจาะช่องหรือย้าย โดยทำแบบให้คณะกรรมการพิจารณา
4. ในกรณีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งเป็นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะต้องมีช่องร้อยสายคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ช่อง ซึ่งมีตัวปิดเปิดได้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน ในทุกความยาว 1 เมตร ยกเว้นโต๊ะกินข้าว โต๊ะในห้องผู้ป่วยทั้งหมด โต๊ะประชุม โต๊ะกลาง