



- 200 W
 โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 200 W ชนิดแสงสีขาว 6500 K มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 22000 Lm จำนวน 22 ชุด
- 200 W
 โคมไฟส่องป้าย LED สีวอร์มไวท์ ไม่น้อยกว่า 200 W มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 19000 Lm จำนวน 3 ชุด
- 500 W
 โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 500 W ชนิดแสงสีขาว 6500 K มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 40000 Lm จำนวน 7 ชุด

ผังบริเวณแสดงตำแหน่งติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง