

14. สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 419 เครื่อง ดังนี้

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
1	อาคาร 1 ห้อง 109	18,000 BTU
2	อาคาร 3 ห้อง 107	18,000 BTU
3	อาคาร 3 ห้อง 108	18,000 BTU
4	อาคาร 3 ห้อง 109	18,000 BTU
5	อาคาร 3 ห้อง 110	18,000 BTU
6	อาคาร 3 ห้อง 112	18,000 BTU
7	อาคาร 3 ห้อง 113	18,000 BTU
8	อาคาร 3 ห้อง 115	18,000 BTU
9	อาคาร 3 ห้อง 117	18,000 BTU
10	อาคาร 3 ห้อง 118	18,000 BTU
11	อาคาร 3 ห้อง 119	18,000 BTU
12	อาคาร 3 ห้อง 125	18,000 BTU
13	อาคาร 3 ห้อง 201	18,000 BTU
14	อาคาร 3 ห้อง 204	18,000 BTU
15	อาคาร 3 ห้อง 206	18,000 BTU
16	อาคาร 3 ห้อง 209	18,000 BTU
17	อาคาร 3 ห้อง 211	18,000 BTU
18	อาคาร 3 ห้อง 212	18,000 BTU
19	อาคาร 3 ห้อง 214	18,000 BTU
20	อาคาร 3 ห้อง 216	18,000 BTU
21	อาคาร 3 ห้อง 218	18,000 BTU
22	อาคาร 3 ห้อง 221	18,000 BTU
23	อาคาร 3 ห้อง 222	18,000 BTU
24	อาคาร 3 ห้อง 224	18,000 BTU
25	อาคาร 3 ห้อง 226	18,000 BTU
26	อาคาร 3 ห้อง 227	18,000 BTU
27	อาคาร 3 ห้อง 229	18,000 BTU
28	อาคาร 3 ห้อง 231	18,000 BTU
29	อาคาร 3 ห้อง 232	18,000 BTU
30	อาคาร 3 ห้อง 301	18,000 BTU
31	อาคาร 3 ห้อง 310	18,000 BTU
32	อาคาร 3 ห้อง 311	18,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
33	อาคาร 3 ห้อง 313	18,000 BTU
34	อาคาร 3 ห้อง 314	18,000 BTU
35	อาคาร 3 ห้อง 316	18,000 BTU
36	อาคาร 3 ห้อง 318	18,000 BTU
37	อาคาร 3 ห้อง 319	18,000 BTU
38	อาคาร 3 ห้อง 320	18,000 BTU
39	อาคาร 3 ห้อง 321	18,000 BTU
40	อาคาร 3 ห้อง 323	18,000 BTU
41	อาคาร 3 ห้อง 324	18,000 BTU
42	อาคาร 3 ห้อง 330	18,000 BTU
43	อาคาร 3 ห้อง 332	18,000 BTU
44	อาคาร 3 ห้อง 402	18,000 BTU
45	อาคาร 3 ห้อง 409	18,000 BTU
46	อาคาร 3 ห้อง 412	18,000 BTU
47	อาคาร 3 ห้อง 428	18,000 BTU
48	อาคาร 3 ห้อง 501	18,000 BTU
49	อาคาร 3 ห้อง 502	18,000 BTU
50	อาคาร 3 ห้อง 503	18,000 BTU
51	อาคาร 3 ห้อง 504	18,000 BTU
52	อาคาร 3 ห้อง 505	18,000 BTU
53	อาคาร 3 ห้อง 506	18,000 BTU
54	อาคาร 3 ห้อง 507	18,000 BTU
55	อาคาร 3 ห้อง 508	18,000 BTU
56	อาคาร 3 ห้อง 509	18,000 BTU
57	อาคาร 3 ห้อง 510	18,000 BTU
58	อาคาร 3 ห้อง 511	18,000 BTU
59	อาคาร 3 ห้อง 512	18,000 BTU
60	อาคาร 3 ห้อง 513	18,000 BTU
61	อาคาร 3 ห้อง 514	18,000 BTU
62	อาคาร 3 ห้อง 515	18,000 BTU
63	อาคาร 3 ห้อง 516	18,000 BTU
64	อาคาร 3 ห้อง 517	18,000 BTU
65	อาคาร 3 ห้อง 518	18,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
66	อาคาร 3 ห้อง 519	18,000 BTU
67	อาคาร 3 ห้อง 520	18,000 BTU
68	อาคาร 3 ห้อง 521	18,000 BTU
69	อาคาร 3 ห้อง 522	18,000 BTU
70	อาคาร 3 ห้อง 523	18,000 BTU
71	อาคารย่อย 7.5 ห้อง ประชาสัมพันธ์	18,000 BTU
72	อาคาร 3 ห้อง ทีวี	24,000 BTU
73	อาคาร 4 ห้อง 126	24,000 BTU
74	อาคาร 4 ห้อง 427	24,000 BTU
75	อาคาร 4 ห้อง 432	24,000 BTU
76	อาคาร 4 ห้อง 501	24,000 BTU
77	อาคาร 4 ห้อง 502	24,000 BTU
78	อาคาร 4 ห้อง 503	24,000 BTU
79	อาคาร 4 ห้อง 504	24,000 BTU
80	อาคาร 4 ห้อง 505	24,000 BTU
81	อาคาร 4 ห้อง 506	24,000 BTU
82	อาคาร 4 ห้อง 507	24,000 BTU
83	อาคาร 4 ห้อง 508	24,000 BTU
84	อาคาร 4 ห้อง 509	24,000 BTU
85	อาคาร 4 ห้อง 510	24,000 BTU
86	อาคาร 4 ห้อง 512	24,000 BTU
87	อาคาร 4 ห้อง 514	24,000 BTU
88	อาคาร 4 ห้อง 515	24,000 BTU
89	อาคาร 4 ห้อง 516	24,000 BTU
90	อาคาร 4 ห้อง 517	24,000 BTU
91	อาคาร 4 ห้อง 519	24,000 BTU
92	อาคาร 4 ห้อง 520	24,000 BTU
93	อาคาร 4 ห้อง 521	24,000 BTU
94	อาคาร 4 ห้อง 522	24,000 BTU
95	อาคาร 4 ห้อง 523	24,000 BTU
96	อาคาร 4 ห้อง 524	24,000 BTU
97	อาคาร 4 ห้อง 525	24,000 BTU
98	อาคาร 4 ห้อง 526	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
99	อาคาร 4 ห้อง 527	24,000 BTU
100	อาคาร 4 ห้อง 529	24,000 BTU
101	อาคาร 5 ห้อง 101	24,000 BTU
102	อาคาร 5 ห้อง 102	24,000 BTU
103	อาคาร 5 ห้อง 103	24,000 BTU
104	อาคาร 5 ห้อง 104	24,000 BTU
105	อาคาร 5 ห้อง 105	24,000 BTU
106	อาคาร 5 ห้อง 206	24,000 BTU
107	อาคาร 5 ห้อง 207	24,000 BTU
108	อาคาร 5 ห้อง 208	24,000 BTU
109	อาคาร 5 ห้อง 209	24,000 BTU
110	อาคาร 5 ห้อง 210	24,000 BTU
111	อาคาร 5 ห้อง 305	24,000 BTU
112	อาคาร 5 ห้อง 306	24,000 BTU
113	อาคาร 5 ห้อง 307	24,000 BTU
114	อาคาร 5 ห้อง 308	24,000 BTU
115	อาคาร 5 ห้อง 309	24,000 BTU
116	อาคาร 5 ห้อง 404	24,000 BTU
117	อาคาร 5 ห้อง 405	24,000 BTU
118	อาคาร 5 ห้อง 406	24,000 BTU
119	อาคาร 5 ห้อง 407	24,000 BTU
120	อาคาร 5 ห้อง 408	24,000 BTU
121	อาคาร 5 ห้อง 503	24,000 BTU
122	อาคาร 5 ห้อง 504	24,000 BTU
123	อาคาร 5 ห้อง 505	24,000 BTU
124	อาคาร 5 ห้อง 507	24,000 BTU
125	อาคาร 5 ห้อง 508	24,000 BTU
126	อาคาร 5 ห้อง อ่านหนังสือ 2	24,000 BTU
127	อาคาร 5 ห้อง อ่านหนังสือ 4	24,000 BTU
128	อาคาร 5.5 ห้องพยาบาล	24,000 BTU
129	อาคาร 6 ห้อง 101	24,000 BTU
130	อาคาร 6 ห้อง 102	24,000 BTU
131	อาคาร 6 ห้อง 103	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
132	อาคาร 6 ห้อง 104	24,000 BTU
133	อาคาร 6 ห้อง 105	24,000 BTU
134	อาคาร 6 ห้อง 107	24,000 BTU
135	อาคาร 6 ห้อง 108	24,000 BTU
136	อาคาร 6 ห้อง 109	24,000 BTU
137	อาคาร 6 ห้อง 110	24,000 BTU
138	อาคาร 6 ห้อง 111	24,000 BTU
139	อาคาร 6 ห้อง 112	24,000 BTU
140	อาคาร 6 ห้อง 113	24,000 BTU
141	อาคาร 6 ห้อง 115	24,000 BTU
142	อาคาร 6 ห้อง 117	24,000 BTU
143	อาคาร 6 ห้อง 118	24,000 BTU
144	อาคาร 6 ห้อง 119	24,000 BTU
145	อาคาร 6 ห้อง 120	24,000 BTU
146	อาคาร 6 ห้อง 204	24,000 BTU
147	อาคาร 6 ห้อง 205	24,000 BTU
148	อาคาร 6 ห้อง 206	24,000 BTU
149	อาคาร 6 ห้อง 209	24,000 BTU
150	อาคาร 6 ห้อง 210	24,000 BTU
151	อาคาร 6 ห้อง 211	24,000 BTU
152	อาคาร 6 ห้อง 213	24,000 BTU
153	อาคาร 6 ห้อง 214	24,000 BTU
154	อาคาร 6 ห้อง 216	24,000 BTU
155	อาคาร 6 ห้อง 217	24,000 BTU
156	อาคาร 6 ห้อง 218	24,000 BTU
157	อาคาร 6 ห้อง 220	24,000 BTU
158	อาคาร 6 ห้อง 301	24,000 BTU
159	อาคาร 6 ห้อง 304	24,000 BTU
160	อาคาร 6 ห้อง 314	24,000 BTU
161	อาคาร 6 ห้อง 316	24,000 BTU
162	อาคาร 6 ห้อง 320	24,000 BTU
163	อาคาร 6 ห้อง 401	24,000 BTU
164	อาคาร 6 ห้อง 403	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
165	อาคาร 6 ห้อง 404	24,000 BTU
166	อาคาร 6 ห้อง 405	24,000 BTU
167	อาคาร 6 ห้อง 406	24,000 BTU
168	อาคาร 6 ห้อง 408	24,000 BTU
169	อาคาร 6 ห้อง 409	24,000 BTU
170	อาคาร 6 ห้อง 410	24,000 BTU
171	อาคาร 6 ห้อง 411	24,000 BTU
172	อาคาร 6 ห้อง 412	24,000 BTU
173	อาคาร 6 ห้อง 413	24,000 BTU
174	อาคาร 6 ห้อง 414	24,000 BTU
175	อาคาร 6 ห้อง 415	24,000 BTU
176	อาคาร 6 ห้อง 416	24,000 BTU
177	อาคาร 6 ห้อง 417	24,000 BTU
178	อาคาร 6 ห้อง 418	24,000 BTU
179	อาคาร 6 ห้อง 419	24,000 BTU
180	อาคาร 6 ห้อง 420	24,000 BTU
181	อาคาร 6 ห้อง 501	24,000 BTU
182	อาคาร 6 ห้อง 502	24,000 BTU
183	อาคาร 6 ห้อง 503	24,000 BTU
184	อาคาร 6 ห้อง 504	24,000 BTU
185	อาคาร 6 ห้อง 505	24,000 BTU
186	อาคาร 6 ห้อง 506	24,000 BTU
187	อาคาร 6 ห้อง 507	24,000 BTU
188	อาคาร 6 ห้อง 509	24,000 BTU
189	อาคาร 6 ห้อง 510	24,000 BTU
190	อาคาร 6 ห้อง 511	24,000 BTU
191	อาคาร 6 ห้อง 512	24,000 BTU
192	อาคาร 6 ห้อง 513	24,000 BTU
193	อาคาร 6 ห้อง 514	24,000 BTU
194	อาคาร 6 ห้อง 515	24,000 BTU
195	อาคาร 6 ห้อง 517	24,000 BTU
196	อาคาร 6 ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 2	24,000 BTU
197	อาคาร 6 ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 4	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
198	อาคาร 7 ห้อง 101	24,000 BTU
199	อาคาร 7 ห้อง 102	24,000 BTU
200	อาคาร 7 ห้อง 103	24,000 BTU
201	อาคาร 7 ห้อง 104	24,000 BTU
202	อาคาร 7 ห้อง 106	24,000 BTU
203	อาคาร 7 ห้อง 108	24,000 BTU
204	อาคาร 7 ห้อง 109	24,000 BTU
205	อาคาร 7 ห้อง 110	24,000 BTU
206	อาคาร 7 ห้อง 112	24,000 BTU
207	อาคาร 7 ห้อง 114	24,000 BTU
208	อาคาร 7 ห้อง 115	24,000 BTU
209	อาคาร 7 ห้อง 116	24,000 BTU
210	อาคาร 7 ห้อง 117	24,000 BTU
211	อาคาร 7 ห้อง 118	24,000 BTU
212	อาคาร 7 ห้อง 120	24,000 BTU
213	อาคาร 7 ห้อง 201	24,000 BTU
214	อาคาร 7 ห้อง 202	24,000 BTU
215	อาคาร 7 ห้อง 203	24,000 BTU
216	อาคาร 7 ห้อง 204	24,000 BTU
217	อาคาร 7 ห้อง 205	24,000 BTU
218	อาคาร 7 ห้อง 208	24,000 BTU
219	อาคาร 7 ห้อง 211	24,000 BTU
220	อาคาร 7 ห้อง 212	24,000 BTU
221	อาคาร 7 ห้อง 213	24,000 BTU
222	อาคาร 7 ห้อง 214	24,000 BTU
223	อาคาร 7 ห้อง 215	24,000 BTU
224	อาคาร 7 ห้อง 217	24,000 BTU
225	อาคาร 7 ห้อง 218	24,000 BTU
226	อาคาร 7 ห้อง 220	24,000 BTU
227	อาคาร 7 ห้อง 302	24,000 BTU
228	อาคาร 7 ห้อง 304	24,000 BTU
229	อาคาร 7 ห้อง 305	24,000 BTU
230	อาคาร 7 ห้อง 306	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
231	อาคาร 7 ห้อง 307	24,000 BTU
232	อาคาร 7 ห้อง 308	24,000 BTU
233	อาคาร 7 ห้อง 309	24,000 BTU
234	อาคาร 7 ห้อง 310	24,000 BTU
235	อาคาร 7 ห้อง 312	24,000 BTU
236	อาคาร 7 ห้อง 313	24,000 BTU
237	อาคาร 7 ห้อง 314	24,000 BTU
238	อาคาร 7 ห้อง 315	24,000 BTU
239	อาคาร 7 ห้อง 316	24,000 BTU
240	อาคาร 7 ห้อง 317	24,000 BTU
241	อาคาร 7 ห้อง 318	24,000 BTU
242	อาคาร 7 ห้อง 320	24,000 BTU
243	อาคาร 7 ห้อง 401	24,000 BTU
244	อาคาร 7 ห้อง 404	24,000 BTU
245	อาคาร 7 ห้อง 405	24,000 BTU
246	อาคาร 7 ห้อง 406	24,000 BTU
247	อาคาร 7 ห้อง 407	24,000 BTU
248	อาคาร 7 ห้อง 408	24,000 BTU
249	อาคาร 7 ห้อง 409	24,000 BTU
250	อาคาร 7 ห้อง 410	24,000 BTU
251	อาคาร 7 ห้อง 411	24,000 BTU
252	อาคาร 7 ห้อง 412	24,000 BTU
253	อาคาร 7 ห้อง 414	24,000 BTU
254	อาคาร 7 ห้อง 415	24,000 BTU
255	อาคาร 7 ห้อง 416	24,000 BTU
256	อาคาร 7 ห้อง 417	24,000 BTU
257	อาคาร 7 ห้อง 418	24,000 BTU
258	อาคาร 7 ห้อง 419	24,000 BTU
259	อาคาร 7 ห้อง 420	24,000 BTU
260	อาคาร 7 ห้อง 501	24,000 BTU
261	อาคาร 7 ห้อง 503	24,000 BTU
262	อาคาร 7 ห้อง 505	24,000 BTU
263	อาคาร 7 ห้อง 507	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
264	อาคาร 7 ห้อง 510	24,000 BTU
265	อาคาร 7 ห้อง 511	24,000 BTU
266	อาคาร 7 ห้อง 512	24,000 BTU
267	อาคาร 7 ห้อง 513	24,000 BTU
268	อาคาร 7 ห้อง 514	24,000 BTU
269	อาคาร 7 ห้อง 515	24,000 BTU
270	อาคาร 7 ห้อง 516	24,000 BTU
271	อาคาร 7 ห้อง 520	24,000 BTU
272	อาคาร 8 ห้อง อ่านหนังสือ 2	24,000 BTU
273	อาคาร 8 ห้อง อ่านหนังสือ 4	24,000 BTU
274	อาคาร 9 ห้อง อ่านหนังสือ 2	24,000 BTU
275	อาคาร 9 ห้อง อ่านหนังสือ 4	24,000 BTU
276	ห้องอ่านหนังสือ อาคาร 7 ชั้น 2	24,000 BTU
277	ห้องอ่านหนังสือ อาคาร 7 ชั้น 4	24,000 BTU
278	อาคาร 10 ห้อง 101	24,000 BTU
279	อาคาร 10 ห้อง 102	24,000 BTU
280	อาคาร 10 ห้อง 103	24,000 BTU
281	อาคาร 10 ห้อง 104	24,000 BTU
282	อาคาร 10 ห้อง 105	24,000 BTU
283	อาคาร 10 ห้อง 106	24,000 BTU
284	อาคาร 10 ห้อง 108	24,000 BTU
285	อาคาร 10 ห้อง 109	24,000 BTU
286	อาคาร 10 ห้อง 110	24,000 BTU
287	อาคาร 10 ห้อง 112	24,000 BTU
288	อาคาร 10 ห้อง 113	24,000 BTU
289	อาคาร 10 ห้อง 114	24,000 BTU
290	อาคาร 10 ห้อง 115	24,000 BTU
291	อาคาร 10 ห้อง 116	24,000 BTU
292	อาคาร 10 ห้อง 117	24,000 BTU
293	อาคาร 10 ห้อง 201	24,000 BTU
294	อาคาร 10 ห้อง 202	24,000 BTU
295	อาคาร 10 ห้อง 204	24,000 BTU
296	อาคาร 10 ห้อง 205	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
297	อาคาร 10 ห้อง 207	24,000 BTU
298	อาคาร 10 ห้อง 211	24,000 BTU
299	อาคาร 10 ห้อง 212	24,000 BTU
300	อาคาร 10 ห้อง 213	24,000 BTU
301	อาคาร 10 ห้อง 216	24,000 BTU
302	อาคาร 10 ห้อง 217	24,000 BTU
303	อาคาร 10 ห้อง 301	24,000 BTU
304	อาคาร 10 ห้อง 302	24,000 BTU
305	อาคาร 10 ห้อง 303	24,000 BTU
306	อาคาร 10 ห้อง 304	24,000 BTU
307	อาคาร 10 ห้อง 309	24,000 BTU
308	อาคาร 10 ห้อง 310	24,000 BTU
309	อาคาร 10 ห้อง 311	24,000 BTU
310	อาคาร 10 ห้อง 312	24,000 BTU
311	อาคาร 10 ห้อง 314	24,000 BTU
312	อาคาร 10 ห้อง 315	24,000 BTU
313	อาคาร 10 ห้อง 316	24,000 BTU
314	อาคาร 10 ห้อง 317	24,000 BTU
315	อาคาร 10 ห้อง 318	24,000 BTU
316	อาคาร 10 ห้อง 319	24,000 BTU
317	อาคาร 10 ห้อง 320	24,000 BTU
318	อาคาร 10 ห้อง 401	24,000 BTU
319	อาคาร 10 ห้อง 405	24,000 BTU
320	อาคาร 10 ห้อง 406	24,000 BTU
321	อาคาร 10 ห้อง 412	24,000 BTU
322	อาคาร 10 ห้อง 413	24,000 BTU
323	อาคาร 10 ห้อง 415	24,000 BTU
324	อาคาร 10 ห้อง 416	24,000 BTU
325	อาคาร 10 ห้อง 417	24,000 BTU
326	อาคาร 10 ห้อง 502	24,000 BTU
327	อาคาร 10 ห้อง 506	24,000 BTU
328	อาคาร 10 ห้อง 511	24,000 BTU
329	อาคาร 10 ห้อง 513	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
330	อาคาร 10 ห้อง 514	24,000 BTU
331	อาคาร 10 ห้อง 515	24,000 BTU
332	อาคาร 10 ห้อง 516	24,000 BTU
333	อาคาร 10 ห้อง 517	24,000 BTU
334	อาคาร 10 ห้อง 518	24,000 BTU
335	อาคาร 10 ห้อง 519	24,000 BTU
336	อาคาร 10 ห้อง 520	24,000 BTU
337	อาคาร 10 ห้องอ่านหนังสือ 2	24,000 BTU
338	อาคาร 10 ห้องอ่านหนังสือ 4	24,000 BTU
339	อาคาร 11 ห้อง 101	24,000 BTU
340	อาคาร 11 ห้อง 102	24,000 BTU
341	อาคาร 11 ห้อง 103	24,000 BTU
342	อาคาร 11 ห้อง 104	24,000 BTU
343	อาคาร 11 ห้อง 106	24,000 BTU
344	อาคาร 11 ห้อง 107	24,000 BTU
345	อาคาร 11 ห้อง 108	24,000 BTU
346	อาคาร 11 ห้อง 109	24,000 BTU
347	อาคาร 11 ห้อง 110	24,000 BTU
348	อาคาร 11 ห้อง 111	24,000 BTU
349	อาคาร 11 ห้อง 113	24,000 BTU
350	อาคาร 11 ห้อง 114	24,000 BTU
351	อาคาร 11 ห้อง 115	24,000 BTU
352	อาคาร 11 ห้อง 116	24,000 BTU
353	อาคาร 11 ห้อง 118	24,000 BTU
354	อาคาร 11 ห้อง 119	24,000 BTU
355	อาคาร 11 ห้อง 120	24,000 BTU
356	อาคาร 11 ห้อง 201	24,000 BTU
357	อาคาร 11 ห้อง 202	24,000 BTU
358	อาคาร 11 ห้อง 205	24,000 BTU
359	อาคาร 11 ห้อง 206	24,000 BTU
360	อาคาร 11 ห้อง 207	24,000 BTU
361	อาคาร 11 ห้อง 208	24,000 BTU
362	อาคาร 11 ห้อง 209	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
363	อาคาร 11 ห้อง 211	24,000 BTU
364	อาคาร 11 ห้อง 212	24,000 BTU
365	อาคาร 11 ห้อง 213	24,000 BTU
366	อาคาร 11 ห้อง 214	24,000 BTU
367	อาคาร 11 ห้อง 215	24,000 BTU
368	อาคาร 11 ห้อง 218	24,000 BTU
369	อาคาร 11 ห้อง 219	24,000 BTU
370	อาคาร 11 ห้อง 220	24,000 BTU
371	อาคาร 11 ห้อง 303	24,000 BTU
372	อาคาร 11 ห้อง 304	24,000 BTU
373	อาคาร 11 ห้อง 305	24,000 BTU
374	อาคาร 11 ห้อง 306	24,000 BTU
375	อาคาร 11 ห้อง 307	24,000 BTU
376	อาคาร 11 ห้อง 308	24,000 BTU
377	อาคาร 11 ห้อง 309	24,000 BTU
378	อาคาร 11 ห้อง 310	24,000 BTU
379	อาคาร 11 ห้อง 311	24,000 BTU
380	อาคาร 11 ห้อง 313	24,000 BTU
381	อาคาร 11 ห้อง 314	24,000 BTU
382	อาคาร 11 ห้อง 315	24,000 BTU
383	อาคาร 11 ห้อง 316	24,000 BTU
384	อาคาร 11 ห้อง 317	24,000 BTU
385	อาคาร 11 ห้อง 319	24,000 BTU
386	อาคาร 11 ห้อง 320	24,000 BTU
387	อาคาร 11 ห้อง 401	24,000 BTU
388	อาคาร 11 ห้อง 402	24,000 BTU
389	อาคาร 11 ห้อง 404	24,000 BTU
390	อาคาร 11 ห้อง 405	24,000 BTU
391	อาคาร 11 ห้อง 406	24,000 BTU
392	อาคาร 11 ห้อง 408	24,000 BTU
393	อาคาร 11 ห้อง 409	24,000 BTU
394	อาคาร 11 ห้อง 412	24,000 BTU
395	อาคาร 11 ห้อง 413	24,000 BTU

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาดเครื่องปรับอากาศ
396	อาคาร 11 ห้อง 414	24,000 BTU
397	อาคาร 11 ห้อง 415	24,000 BTU
398	อาคาร 11 ห้อง 418	24,000 BTU
399	อาคาร 11 ห้อง 504	24,000 BTU
400	อาคาร 11 ห้อง 506	24,000 BTU
401	อาคาร 11 ห้อง 507	24,000 BTU
402	อาคาร 11 ห้อง 508	24,000 BTU
403	อาคาร 11 ห้อง 509	24,000 BTU
404	อาคาร 11 ห้อง 512	24,000 BTU
405	อาคาร 11 ห้อง 513	24,000 BTU
406	อาคาร 11 ห้อง 514	24,000 BTU
407	อาคาร 11 ห้อง 515	24,000 BTU
408	อาคาร 11 ห้อง 516	24,000 BTU
409	อาคาร 11 ห้อง 517	24,000 BTU
410	อาคาร 11 ห้อง 518	24,000 BTU
411	อาคาร 11 ห้อง 520	24,000 BTU
412	อาคาร 11 ห้องอ่านหนังสือ 3	24,000 BTU
413	อาคาร 1 ห้อง 124	36,000 BTU
414	อาคาร 1 ห้อง 126	36,000 BTU
415	อาคาร 2 ห้องบุษบง	36,000 BTU
416	อาคาร 2 ห้องบุษบง	36,000 BTU
417	อาคาร 2 ห้องบงกช	36,000 BTU
418	อาคาร 2 ห้องบงกช	36,000 BTU
419	อาคาร 4 ห้อง 117	36,000 BTU